



- SV-1 SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN40, kvs=16 m³/h. (DODÁ PROFESE MaR)
SV-2 SMĚŠOVACÍ VENTIL RV102, DN32, kvs=10 m³/h. (DODÁ PROFESE MaR)
Č1 OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA 2L 32-60-180 (STÁVAJÍCÍ)
Č2 STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO UPS 32-55-180 (PŘEMÍSTĚNÉ Z VĚTVE 4)
Č3 OBĚHOVÉ ČERPADLO YONOS Maxo 30 / 0,5 - 7, PN10

SO — 03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek	vypracoval: Ing. Pavel Voříšek	MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 503 02 Pardubice tel+fax: 466-330-051 markon@markon.cz	
investor: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.		zak.číslo	5200
REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPMP měření a regulace		arch.číslo	2022-009
		druh PD	DPS
		datum	24.02.2022
		formát	1 A4
		měřítko	1:50
PŮDORYS - STROJOVNA ÚT		č. výkresu	D1.4.3 2.03