


ROZVADĚČ B1

SKŘÍŇKA TYP WST 6060210

ŠÍŘKA 600mm
VÝŠKA 600mm
HLOUBKA 210mm

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE A MALÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S AC 50Hz 400/230V

VÝVODKY PRO KABELY NAHOŘE

č. štít.	položka	znění štítku
1	1.06	PORUCHA
2	1.05	ZAP-VYP-AUT
3	1.05	ČERPADLO TV – SAHARY VÝCHOD
4	1.05	ZAP-VYP-AUT
5	1.05	ČERPADLO ÚT – NÁSTAVBA JIH
6	1.05	ZAP-VYP-AUT
7	1.05	ČERPADLO TV – SAHARY ZÁPAD
8	1.05	ZAP-VYP-AUT
9	1.05	ČERPADLO TV – MONTÁŽNÍ JÁMY
10	1.05	ZAP-VYP-AUT
11	1.05	ČERPADLO ÚT – NÁSTAVBA SEVER
12	1.05	ZAP-VYP-AUT
13	1.05	ČERPADLO ÚT – AKUMULÁTOROVNA
14	1.05	ZAP-VYP-AUT
15	1.05	UZAVÍRACÍ VENTIL TV – MONTÁŽNÍ JÁMY
16	1.05	ZAP-VYP-AUT
17	1.05	VENTILÁTOR

SO – 04 HALA TĚŽKÉ ÚDRŽBY

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek	vypracoval: Ing. Pavel Voříšek	MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice tel+fax: 466-330-051 e-mail: markon@markon.cz
investor: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.		zak. číslo 5207
REKONSTRUKCE OBJEKTOVÉ SMĚŠOVACÍ STANICE HALY TĚŽKÉ ÚDRŽBY V AREÁLU DPMP měření a regulace		arch. číslo 2022-016
		druh PD DPS
		datum 11.04.2022
		formát 1 A4
NÁVRH ROZVADĚČE B1		měřítka --
		č. výkresu D1.4.3 2.01